

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : ÜNİBEL ÖZEL EĞİT.BİLG.TEKN.KÜLTÜR.TANITIM.YAYIN.SAN.TİC.A.Ş.
Doğrudan temin numarası : 20DT343113
Malın Adı : 24000 BTU INVERTER KLİMA ALIMI

A				B	
Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	24000 BTU INVERTER KLİMA ALIMI	Adet	1		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

İDARİ ŞARTNAME:

- 1 Teklifinizi en geç 06/07/2020 tarihine saat 13:00'a kadar ÜNİBEL A.Ş. idari binaya faks, mail ve ya kapalı zarf içinde teslim ediniz.
- 2 Teklifiniz KDV hariç ve Birim Fiyat Toplam Bedel olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.
- 3 Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar şartname aksine bir süre yoksa 30 gün süreyle geçerli olacaktır.
- 3.1-Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü(22 d maddesi)ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ 'nde değerlendirileceğinden Son Fiyatımızı yazınız.
- 3.2-Taahhüt edilen mal veya hizmet .ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa tebliğ tarihinden itibaren en geç (2) iş günü içinde ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ilgili müdürlükçe taahhüdün 15 (on beş gün) içinde yerine getirilmesi için yükleniciye ihtar çekilir. Bu süre içinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde .geciken her gün için toplam tutarın binde üçü oranında ceza uygulanır. Bu sürenin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
- 3.3-Mal veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç bir ay içinde ödeme yapılacaktır.
- 3.4-Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
- 3.5-Teklif mektubunun faks ile iletilmesi durumunda faks tarih ve saatinin güncel olmaması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3.6-Kanun gereği 5.000(beş bin)Türk lirasını aşan kısım ve İDARE'nin gerek gördüğü hallerde YÜKLENİCİ Vergi Dairesi borcu yoktur belgesi ibraz etmek zorundadır.
- 3.7-İdare, yapılan piyasa araştırması sonucunda verilen bütün teklifleri reddetmekte ,yeniden piyasa araştırması yapmakta veya alımı iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare herhangi bir yükümlülük altına girmez.

TEKLİFİ VEREN KİŞİNİN ,FİRMANIN:

Adı,Ünvanı :
Adres :
Tel/Faks :

DUVAR TİPİ KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Konu :

Ünibel Özel Eđit. Bilg. Tek. Kltr, Tan. ve Yay. San. Tic. A. Ő. İsmet Kaptan Mah. Őevket zelik Sok. Akın İşhanı No:53 K:4 Konak-İZMİR adresinde bulunan işyerimizin sistem odası için klima alımı

2- Teknik Özellikler :

Sođutma Kapasitesi : 24000 BTU

Min-Maks. Sođutma Kapasitesi : (1,6 - 7,2)Kw/ (5460-24566) Btu/h

SEER :6,10

Isıtma Kapasitesi : 23885 BTU

Min-Maks. Isıtma Kapasitesi : (1,6 - 8,1)kw / (5460-27637) Btu/h

SCOP:4.0

Enerji sınıfı (Sođutma/Isıtma) : A++/A+

Gç GiriŐi : 220-240/1/50 V

Gç Tketimi (Sođutma/Sođutma) : (0,29 - 2,10 - 2,55)kw

Ses Basın Seviyesi :43/35-55 dBA

Ses Gç Seviyesi :58-70 dBA

Sođutucu AkıŐkan : 1,08 kg

Kompresr Tipi/Sayısı: DC Twin Rotary

alıŐma Sıcaklıđı Sođutma : -15/46 C

alıŐma Sıcaklıđı Isıtma : -15/24 C

Boyutlar İ nite DıŐ nite (GxDxY) : 320x1050x250 mm /550x780x290 mm

Ađırlık Net :14-38 kg

Őarjsız bakır boru mesafesi :15 m

Maksimum ykseklik :12 m

Maksimum bakır boru uzunluđu :20 m

3-Kullanılacak olan malzemeler ve yapılacak olan her trl işilikler birinci sınıf olacaktır.

4-Cihazın takılmasına, montaj yeri konusunda İDARE ile mutabakata varıldıktan sonra başlanacaktır.

5-Tm elektrik işleri KIB-TEK kurallarına uygun olacaktır.

6-İ ve dıŐ nite, uygun yere idare ile istişare ederek takılacaktır.

7-Drenaj borularına %1 eğim verilerek montajı yapılacaktır.

8-İşlem sırasında oluşacak hasarlar (inşaat, boya vs) mevcuda uygun şekilde yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

9-Dış ve iç ortamlarda kalan üniteler arası bağlantı boruları izole edilecek ve ayrıca üzerleri kauçuk bant ile sarılacaktır. Ürün ile birlikte 5 metreye kadar bakır boru sağlanacaktır. Montaj sırasında daha fazla bakır boru kullanılması gerektiğinde bakır boru fiyatını teklifinde bildirecektir.

10-Klima montajı ve gerekli her türlü alet, edevat, iskele vs. yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

11-Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

12-Ofiste "35/2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" kapsamında getirilen İSG kuralları geçerli olup, montaj esnasında yüklenici firma, çalışanlarının kişisel koruyucu malzemelerinin (Baret , Eldiven, Gözlük, yüksekte çalışma için emniyet kemeri gibi..) temini ve kullanılmasını sağlayacak, kullanılacak alet, edevat gereçlerin güvenli kullanımı için gerekli her türlü tedbir firma tarafından alınacaktır.

13-Klima montajı için gerekli elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek şekilde çekilecektir.

14-Teklif verilirken, Klimanın sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır boru montaj mesafesi göz önüne alınacaktır, fazladan bir ücret talep edilmeyecektir.

15-Cihazın ilk çalıştırılması ve/veya devreye alınması yüklenici firmaya aittir.

Erdogan ALZAY
Erdogan

Yusuf GÖB KÜ
Yusuf