



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : ÜNİBEL ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİ SAN VE TİC. A.Ş.
Doğrudan Temin Numarası : 20DT348656
Malın Adı : YSC BAKIM VE DOLUMU - YANGIN ACİL YÖNLENDİRME PANOLARI - PANO İÇİ SÖNDÜRME SİSTEMİ ALIMI

Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	A		B	
		Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	5 KG CO2 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM BAKIM	adet	3		
2	6 KG KKT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM BAKIM	adet	2		
3	5 KG CO2 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	adet	2		
4	6 KG KKT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	adet	2		
5	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI YER GÖSTERİR LEVHA	adet	9		
6	3 KG ELEKTRİK PANO İÇİ SÖNDÜRME SİSTEMİ	adet	3		
7	2*18 LEDLİ ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	adet	4		
8	8F LEDLİ SUREKLİ ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	adet	6		
9	CİHAZ TESTLERİ	adet	5		
10	YANGIN TUPU SEHPASI	adet	9		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İDARİ ŞARTNAME:

- 1-Teklifinizi en geç 07/07/2020 tarihine saat 14.00'a kadar ÜNİBEL A.Ş İdari binaya faks, mail veya kapalı zarf içinde teslim ediniz.
- 2-Teklifiniz KDV hariç ve Birim Fiyat Toplam Bedel olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.
- 3- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar, şartname aksine bir süre yoksa ..30... gün süreyle geçerli olacaktır.
- 3.1-Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/ veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü (22 d maddesi) ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ' nde değerlendirileceğinden Son Fiyat'ınızı yazınız.
- 3.2 Taahhüt edilen mal/veya hizmet, ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa tebliğ tarihinden itibaren en geç iki (2) iş günü içinde ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ilgili müdürlükçe taahhüdün 10 (On gün) içinde yerine getirilmesi için yükleniciye ihtar çekilir. Bu süre içinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde, geciken her gün için toplam tutarın Binde üçü oranında ceza uygulanır. Bu sürenin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
- 3.3 Mal ve / veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç bir ay içinde ödeme yapılacaktır.
- 3.4 Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa teknik şartname ve /veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
- 3.5 Teklif mektubunun faks ile iletilmesi durumunda faks tarih ve saatinin güncel olmaması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3.6. Kanun gereği 5.000 (beşbin) Türk lirasını aşan kısım ve İDARE'nin gerek gördüğü hallerde YÜKLENİCİ Vergi Dairesi borcu yoktur belgesi ibraz etmek zorundadır.
- 3.7 İdare, yapılan piyasa araştırması sonucunda verilen bütün teklifleri reddetmekte, yeniden piyasa araştırması yapmakta veya alımı iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare herhangi bir yükümlülük altına girmez.

TEKLİFİ VEREN KİŞİNİN, FİRMANIN:

Adı, Ünvanı :

Adres :

Tel/Faks :

ÜNİBEL ÖZEL EĞİTİM BİLGİ TEKN.KÜLTÜR, TANITIM VE YAY.SAN.TİC.A.Ş.
YSC BAKIM VE DOLUMU –YANGIN ACİL YÖNLENDİRME PANOLARI –PANO İÇİ
SÖNDÜRME SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

- Şirketimiz de 3 adet CO2 ve 2 adet KKT olmak üzere toplam 5 adet YSC bulunmaktadır.
- Yangın Söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standartlarına göre yapılacaktır.
- İlgili bakım ve dolum standartlarına göre yangın söndürme cihazlarının yılda bir kez yerinde kontrolü yapılacaktır. Kontrol sonrasında firmaya ait kontrol bakım formu karşılıklı olarak imzalanacaktır.
- Şirketimiz bünyesindeki dördüncü yılı sonuna gelmiş olan yangın söndürme cihazlarının hidrostatik testleri yapılacak ve içindeki söndürücü maddeler yenilenecektir.
- Yüklenici miktar kısıtlaması olmaksızın idare'nin talep ettiği yangın söndürme cihazlarını idare'den teslim alacak ve tekrar idare'ye ilgili formların düzenlenmesi ve imzalanması ile teslim edecektir.
- Doluma gönderilen her ysc numarası ile birlikte alınacak ve geri getirilecektir. Üzerindeki tüp numarası silik olan veya bulunmayan tüplere tekrar numara basılacaktır.
- Söndürme cihazlarının bakımını yapan üretici veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmaları ve bu belgeleri teklif ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- Söndürücülerdeki söndürme maddesi 4 yıl garantili olacaktır. Söndürücüler yılda iki kez Yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz olarak doldurulacaktır.
- İdare'ye ait tüpler yüklenici tarafından alınacak, dolumu ve bakımı yapıldıktan sonra aldıkları yerlere teslimlerini yapacak, eğer isteniyorsa gösterilen yerlere asacaktır.
- Teklif veren yükleniciler dolum yapılacak ürünlerinde ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi ve CE (Avrupa Standartlarına uygunluk Belgesi) sertifikaları olacak ve teklifle beraber sunacaklardır.
- Yükleniciler servis hizmetleri tekliflerinin yanı sıra, yangın söndürme cihazlarında eskijen (manometre, boya, hortum, lans, tetik tertibatı vb.) malzemeler için de fiyat teklifi verecek olup, bu malzemeler için verilen teklifler sözleşme sonuna kadar geçerli olacaktır.
- Yüklenici şartnamede belirtilmeyen ancak mevzuatta yer alan tüm hususları eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür, yüklenici bu teklif ile bunu yerine getirmeyi taahhüt eder.
- Yüklenici dolum talebi ile ilgili 24 saat içinde istenen yangın söndürücüleri almak zorundadır.

Dolum Yapılacak ve Alınacak Malzeme	Miktarı (Adet)
6 kg'lık YSC Toz Dolumu ve Bakımı	2
5 kg'lık YSC CO2 Gaz Dolumu ve Bakımı	3
Cihaz Testleri	5
6 kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı Alımı	2
5 kg'lık YSC CO2 Gaz Yangın Söndürme Cihazı Alımı	2
Yangın Söndürme Cihazları Yer Gösterir Levha	9
Yangın Tüpü Sehpa	9
3 kg Elektrik Pano İçerisi Söndürme Sistemi	3
2*18 Ledli Acil Aydınlatma Armatürü	4
8F Ledli Sürekli Acil Yönlendirme Armatürü	6

Fiyat Teklifi ile birlikte sunulması zorunlu olan belgeler:

- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
- Dolumda kullanılacak toz TS EN 615 Belgesi
- Dolumda kullanılacak karbondioksit gazı TS EN ISO 5923 Belgesi
- Eğitim Yeterlilik Belgesi

Erdem ALTAY


Hidir ŞELİK
