



### BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : ÜNİBEL ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİ SAN VE TİC.A.Ş.  
Doğrudan Temin Numarası : 20DT416390  
Malın Adı : DUVAR TİPİ KLİMA ALIMI

A				B	
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	DUVAR TİPİ KLİMA ALIMI	ADET	1		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı  
Kaşe ve İmza

#### İDARİŞARTNAME:

- 1-Teklifinizi en geç 14/08/2020 tarihine saat 16.30'a kadar ÜNİBEL A.Ş İdari binaya faks , e posta veya kapalı zarf ile teslim ediniz.
- 2-Teklifiniz KDV hariç ve Birim Fiyat Toplam Bedel olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.
- 3- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar, şartname aksine bir süre yoksa ..30.... gün süreyle geçerli olacaktır.
- 3.1-Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/ veya hizmetin toplam tutarı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (22-d doğrudan temin maddesi ) ile alımı yapılacağından Son Fiyat'ınızı yazınız.
- 3.2 Taahhüt edilen mal/veya hizmet, ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa tebliğ tarihinden itibaren en geç (2) takvim günü içinde ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ilgili müdürlükçe taahhüdün 15 (Onbeş gün) içinde yerine getirilmesi için yükleniciye ihtar çekilir. Bu süre içinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde, geciken her gün için toplam tutarın Binde üçü oranında ceza uygulanır. Bu sürenin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
- 3.3 Mal ve / veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç bir ay içinde ödeme yapılacaktır.
- 3.4 Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa teknik şartname ve /veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
- 3.5 Teklif mektubunun faks ile iletilmesi durumunda faks tarih ve saatinin güncel olmaması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3.6. Kanun gereği 5.000 (beşbin) Türk lirasını aşan kısım ve İDARE' nin gerek gördüğü hallerde YÜKLENİCİ Vergi Dairesi borcu yoktur belgesi ibraz etmek zorundadır.
- 3.7 İdare, yapılan piyasa araştırması sonucunda verilen bütün teklifleri reddetmekte, yeniden piyasa araştırması yapmakta veya alımı iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare herhangi bir yükümlülük altına girmez.

#### TEKLİFİ VEREN KİŞİNİN, FİRMANIN:

Adı, Ünvanı :  
Adres :  
Tel/Faks :

## DUVAR TİPİ KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Konu :

Ünibel Özel Eđit.Bilg.Tek.Kültür,Tan.ve Yay.San.Tic.A.Ş.İsmet Kaptan Mah.Şevket Özçelik Sok.Akın İşhanı No:53 K:4 Konak-İZMİR adresinde bulunan işyerimizin sistem odası için klima alımı

2- Teknik Özellikler :

Soğutma Kapasitesi : 18000 BTU

Min-Maks.Soğutma Kapasitesi : (1,3 – 5,5)Kw/ (4436-18766) Btu/h

SEER :6,3

Isıtma Kapasitesi : 18425 BTU

Min-Maks.Isıtma Kapasitesi : (1,0 – 6,0)kw /(3412-20472) Btu/h

SCOP:4.0

Enerji sınıfı (Soğutma/Isıtma) : A++/A+

Güç Girişi : 220-240/1/50 V

Güç Tüketimi (Soğutma/Soğutma) : (0,20 – 1,60 – 1,85)kw

Ses Basınç Seviyesi :48/27-50 dBA

Ses Güç Seviyesi :63-65 dBA

Soğutucu Akışkan : 0,88 kg

Kompresör Tipi/Sayısı: DC Rotary

Çalışma Sıcaklığı Soğutma : -15/46 C

Çalışma Sıcaklığı Isıtma : -15/24 C

Boyutlar İç Ünite Dış Ünite (GxDxY) : 293x798x230 mm /550x780x290 mm

Ağırlık Net :9-34 kg

Şarjsız bakır boru mesafesi :15 m

Maksimum yükseklik :12 m


Maksimum bakır boru uzunluğu :20 m

**3-Kullanılacak olan malzemeler ve yapılacak olan her türlü işçilikler birinci sınıf olacaktır.**

**4-Cihazın takılmasına, montaj yeri konusunda İDARE ile mutabakata varıldıktan sonra başlanacaktır.**

**5-Tüm elektrik işleri KIB-TEK kurallarına uygun olacaktır.**

**6-iç ve dış ünite, uygun yere idare ile istişare ederek takılacaktır.**



7-Drenaj borularına %1 eğim verilerek montajı yapılacaktır.

8-İşlem sırasında oluşacak hasarlar (inşaat, boya vs) mevcuda uygun şekilde yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

9-Dış ve iç ortamlarda kalan üniteler arası bağlantı boruları izole edilecek ve ayrıca üzerleri kauçuk bant ile sarılacaktır. Ürün ile birlikte 5 metreye kadar bakır boru sağlanacaktır. Montaj sırasında daha fazla bakır boru kullanılması gerektiğinde bakır boru fiyatını teklifinde bildirecektir.

10-Klima montajı ve gerekli her türlü alet, edevat, iskele vs. yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

11-Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

12-Ofiste "35/2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" kapsamında getirilen İSG kuralları geçerli olup, montaj esnasında yüklenici firma, çalışanlarının kişisel koruyucu malzemelerinin (Baret , Eldiven, Gözlük, yüksekte çalışma için emniyet kemeri gibi..) temini ve kullanılmasını sağlayacak, kullanılacak alet, edevat gereçlerin güvenli kullanımı için gerekli her türlü tedbir firma tarafından alınacaktır.

13-Klima montajı için gerekli elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek şekilde çekilecektir.

14-Teklif verilirken, Klimanın sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır boru montaj mesafesi göz önüne alınacaktır, fazladan bir ücret talep edilmeyecektir.

15-Cihazın ilk çalıştırılması ve/veya devreye alınması yüklenici firmaya aittir.

Koray DAB  


Yunus COBAN  
