



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : ÜNİBEL ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİ SAN VE TİC.A.Ş.
Doğrudan Temin Numarası : 20DT256075
Malın Adı : KLİMA KANALLARI MONTAJI VE SALON TİPİ KLİMA ALIMI

Sıra No	A			B	
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	KLİMA KANALLARI MONTAJI	adet	14		
2	SALON TİPİ KLİMA 42000 BTU INVERTER	adet	1		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

İDARİŞARTNAME:

- 1-Teklifinizi en geç 20/05/2020 tarihine saat 14.00'a kadar ÜNİBEL A.Ş İdari binaya kapalı zarf içinde teslim ediniz.
- 2-Teklifiniz KDV hariç ve Kalem Bazında Birim Fiyat Toplam Bedel olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.
- 3- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar, şartname aksine bir süre yoksa ..30.... gün süreyle geçerli olacaktır.
- 3.1-Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/ veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü (22 d maddesi) ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ' nde değerlendirileceğinden Son Fiyat'ınızı yazınız.
- 3.2 Taahhüt edilen mal/veya hizmet, ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş (15) takvim günü içinde ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ilgili müdürlükçe taahhüdün 10 (On gün) içinde yerine getirilmesi için yükleniciye ihtar çekilir. Bu süre içinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde, geciken her gün için toplam tutarın Binde üçü oranında ceza uygulanır. Bu sürenin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare tek tarafı olarak alımdan vazgeçebilir.
- 3.3 Mal ve / veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç bir ay içinde ödeme yapılacaktır.
- 3.4 Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa teknik şartname ve /veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
- 3.5 Teklif mektubunun faks ile iletilmesi durumunda faks tarih ve saatinin güncel olmaması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3.6. Kanun gereği 1.000 (bin) Türk lirasını aşan kısım ve İDARE'nin gerek gördüğü hallerde YÜKLENİCİ Vergi Dairesi borcu yoktur belgesi ibraz etmek zorundadır.
- 3.7 İdare, yapılan piyasa araştırması sonucunda verilen bütün teklifleri reddetmekte, yeniden piyasa araştırması yapmakta veya alımı iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare herhangi bir yükümlülük altına girmez.

TEKLİFİ VEREN KİŞİNİN, FİRMANIN:

Adı, Ünvanı :
Adres :
Tel/Faks :

KLİMA KANAL MONTAJI TEKNİK ŞARTNAME

1-Kullanılacak olan malzemeler ve yapılacak olan her türlü işçilikler birinci sınıf olacaktır. Yapılacak işlerin ve kullanılacak malzemelerin kalitesi yanında işlerin belli bir düzene ve göze hoş gelecek tarzda da yapılmasına özen gösterilecektir.

2-Cihazların takılmasına, montaj yeri konusunda İDARE ile mutabakata varıldıktan sonra başlanacaktır.

3-Tüm elektrik işleri KIB-TEK kurallarına uygun olacaktır

4-Takılacak klima iç ünitesi, en uygun duvara, homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünite, uygun yere idare ile istişare ederek takılacaktır.

5-Drenaj borularına %1 eğim verilerek montajı yapılacaktır.

6-İşlem sırasında oluşacak hasarlar (inşaat, boya vs) mevcuda uygun şekilde yüklenici firma tarafından yapılacaktır

7-Dış ve iç ortamlarda kafan üniteler arası bağlantı boruları izole edilecek ve ayrıca üzerleri kauçuk bant ile sarılacaktır.

8-Klima montajı için gerekli her türlü alet, edevat, iskele vs. yüklenici firma tarafından sağlanacaktır

9-Ofiste "35/2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" kapsamında getirilen İSG kuralları geçerli olup, montaj esnasında yüklenici firma, çalışanlarının kişisel koruyucu malzemelerinin (Baret , Eldiven, Gözlük, yüksekte çalışma için emniyet kemeri gibi..) temini ve kullanılmasını sağlayacak, kullanılacak alet, edevat gereçlerin güvenli kullanımı için gerekli her türlü tedbir firma tarafından alınacaktır.

10-Klima montajı için gerekli elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek şekilde çekilecektir.

11-Teklif verilirken, Klimaların sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır boru montaj mesafesi göz önüne alınacaktır, fazladan bir ücret talep edilmeyecektir.

12-Cihazların ilk çalıştırılması ve/veya devreye alınması yüklenici firmaya aittir.

SALON TİPİ KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Konu :

Ünibel Özel Eğit.Bilg.Tek.Kültür,Tan.ve Yay.San.Tic.A.Ş.İsmet Kaptan Mah.Şevket Özçelik Sok.Akın İşhanı No:53 K:4 Konak-İZMİR adresinde bulunan işyerimiz için klima alımı

2- Teknik Özellikler :

Soğutma Kapasitesi :7,2 Kw-12,0 /24566,40 Btu/h-40944 Btu/h

Min-Maks.Soğutma Kapasitesi :1,0-9,8 Kw/3,0-13,00 Kw 3412-33437 Btu/h/10236-44356 Btu/h

SEER :6,10-5,10

Isıtma Kapasitesi :7,5kw-13,6 kw/25590 Btu/h-46403,20 Btu/h

Min-Maks.Isıtma Kapasitesi :1,60-11,1 kw/3,40-14,00 kw 5459-37873 Btu/h/11600-47768 Btu/h

SCOP:4.0-3.80

EER/COP 3,20/3,60WW-3,00/3,24WW

Enerji sınıfı (Soğutma/Isıtma) : A++/A+

Güç Girişi :220-240-50/60-1 V 380-415-50/60-3 V

Güç Tüketimi (Soğutma/Soğutma) :2,25-2,08 kw/4,0-4,2kw

Ses Basınç Seviyesi :60-63 dBA

Ses Güç Seviyesi :70-70 dBA

Soğutucu Akışkan : Tip; R410A

Miktar;2-3,5 kg

Kompresör Tipi/Sayısı: İnverter Rotary/1

Çalışma Sıcaklığı Soğutma :-15/43 C

Çalışma Sıcaklığı Isıtma : -15/24 C

Boyutlar Dış Ünite (GxDxY) :955X700X396mm /1107X440X1100 mm

Ağırlık Net :53,50-89 kg

Şarjsız bakır boru mesafesi :5 m

İlave gaz miktarı :50 g/m

Sıvı hattı :1/4"-3/8"

Gaz hattı :5/8"

Maksimum yükseklik :10 m

Maksimum bakır boru uzunluğu :25 m

3-Fiyatlar montaja dahildir.

4-Klima montajının yapılacağı yer idarenin göstereceği adreste montajı yapılacaktır.Ayrıca montaj bedeli talep edilmeyecektir.

5-Ürün ile birlikte 4 metreye kadar bakır boru sağlanacaktır. Montaj sırasında daha fazla bakır boru kullanılması gerektiğinde bakır boru fiyatını teklifinde bildirecektir.

6-3 yıl garantili olmalıdır.

7-Montaj yetkili servis tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Gökhan Jener Seyis
İm.

Gisil Evcimen
İm.